

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01460/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Лан Юнион» (ООО «Лан Юнион»)
Адрес юридического лица (место нахождения): 127642, Россия, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Южное Медведково, проезд Дежнева, дом 1, офис 704, комната 1.
ОГРН 1147746713674, ИНН 7716778309, телефон: +74956461300, адрес электронной почты: info@lan-union.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Лан Юнион» (ООО «Лан Юнион»)
Адрес юридического лица (место нахождения): 127642, Россия, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Южное Медведково, проезд Дежнева, дом 1, офис 704, комната 1.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: согласно Приложению №1 на 1 листе
ОГРН 1147746713674, ИНН 7716778309.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121596, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ГОРБУНОВА УЛ., Д. 12, К. 2, СТР. 14, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. I КОМНАТА 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, д. 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskrb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели волокну-оптические, не распространяющие горение при групповой прокладке, код ОКПД 2 27.31.1
предназначенные для внутренней прокладки в зданиях и сооружениях, с количеством оптических волокон от 2 до 48, в оболочке из полимерного материала, не содержащего галогенов, с низкой код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 70 000 0
токсичностью продуктов горения, торговой марки ЛАНЮНИОН, с плотным буфером, марки ЛЮ-ОБР (исполнение нг(A)-HFLTx) или со свободно уложенными волокнами, марки ЛЮ-ОБВ (исполнение нг(A)-HFLTx), выпускаемые в соответствии с ТУ 3587-004-17892184-2015 «Кабели волоконно-оптические». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-744/06-2023 от 21.06.2023 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 04-ОС/30-05/22 от 02.06.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.п. 5.3, 5.5. Показатели пожарной опасности согласно Приложению №2 на 1 листе. Условия хранения: изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом помещении при влажности не более 80% и температуре окружающей среды в диапазоне от -50 до +50 °С, срок хранения – до 10 лет, срок службы – до 25 лет.



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.06.2023 по 20.06.2028

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3269482/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01460/23

Перечень производственных площадок изготовителя

Изготовитель несет ответственность за безопасность изготавливаемой продукции и стабильность ее производства в каждой из производственных площадок


Полное наименование производственных площадок изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
Общество с ограниченной ответственностью «Инкаб»	614532, Россия, Пермский край, Пермский район, деревня Нестюково, улица Придорожная, дом 2



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01460/23

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П1б в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 61034-2-2011



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)